



Hidraulikai adatok		DN197 l=20‰ Q _{kor} =57.9l/s v _{kor} =1.9m/s										DN197 l=3‰ Q _{kor} =22.4l/s v _{kor} =0.7m/s	
Terepszint [m.B.f.]													
Hossz		Egyes [m]											
		Folytatolagos [m]											
Fedlapszint [m.B.f.]													
Folyásfenék [m.B.f.]													
Takarás [m]													
Ledsás mélysége [m]													
Szelvény [m]													
Épül összesen													

146.8 m DN200 KG-PVC szennyvízcsatorna

NYÍRSEGVÍZ Zrt. 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.sz				Törzsszám: VK-8 2022.08.	
NYÍRSEGVÍZ Zrt. 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.sz				Nyírbátor, Diószegi dűlő vízellátása, szennyvízelveztése	
Kósa István VZ-1-15-0846					
Tel.: (42) 202-964 Mobil: (20) 326-1764					
Nagyboldás, Hunyadi út 69.					
A munka megnevezése:				A munkarész tárgya:	
Szerkesztő:	Kósa István	Vízgerinc, szennyvíznyomó vezeték		A munkarész száma:	
Tervező:	Kósa István			VK-ET	
Felülvizsgáló:	Kósa István			Rajzszám:	
MMK engedély:	VZ-1-15-0846			1.5	
Ellenőrző:		szennyvíz hossz-szelvény		Rajzméret: 670x297 mm Mérlarány: 1:500 1:100	
Felülvizsgáló:	Kósa István				