

Műszaki leírás

Nyíregyháza, Északi körút 2. szám alatti társasház gerincvezeték rekonstrukciós munkáiról

A gerincvezeték rekonstrukciója zöldsávban két akna között 21,5 fm hosszan DN 300 KG-PVC anyagú cső beépítésével 2,7 m-es építési mélységben zöldsávban történik a munkagödör dúcolásával. Talajvíz nem érinti az építést.