

## **Műszaki leírás**

### **Nagyhalász bekötés rekonstrukció elvégzése a 346, 347, és 350 hrsz.-ú ingatlanok szennyvízbekötés rekonstrukciójának elvégzése**

A feladat magába foglalja 65,6 fm hosszban DN160 KG-PVC gravitációs szennyvíz gerinc csővezeték lefektetését szórt útalappal rendelkező mellékutcában 5 db tisztító idom kialakítással, a csővezeték rákötését a fogadó aknára.

A 346, 347, és 350 hrsz. ingatlanok bekötő vezetékének kialakítását szintén DN160 KG-PVC csőből összesen 12 fm hosszban, a hozzá tartozó 3 db DN160 tisztító idommal, a bekötővezetékkel az ingatlanok telek hátárán belül 1 m hosszban 160/110 szűkítő idommal szükséges kialakítani.

A gerincvezeték fektetését 3 ezrelékes lejtéssel kell kialakítani. A rekonstrukció elvégzéséhez rendelkezésre bocsátunk tervrajzot, helyszínrajzot, árazatlan költségvetést, azonban felhívjuk a figyelmet, hogy a kivitelezési munka valós körülményeit helyszíni bejárásnál szükséges felmérni.

A vezetékszakasz fektetési mélysége (földtakarás) miatt védőbetonba (KG cső körül 20 cm vastagság) kell a gerinc és bekötő vezetéket fektetni azon helyeken, ahol a gépjármű közlekedés során tengelyterhelés miatt csőtörés, csőlapulás lehetséges.

Az árazatlan költségvetésben szereplő munkanemekről, el lehet térni, az árajánlatnak azonban teljes körűnek kell lennie, a későbbiekben az árazatlan költségvetés tételeinek teljességére való hivatkozással túlmunka nem érvényesíthető!