



A - A METSZET
VA - D

Készül: 2. db tartály

DB	JEL	MEGNEVEZÉS	MÉRET	SZABV.	ANY.	DB	ÖSSZ.	MEGL.
						SÚLY		
2	35	Összesen	B500 NNV6	12994	A.37.11	36,8	5308	
2	34	Tömítés	500 - 3 NNV6	2971	IT		112	
2	33	Síma ráheg.	B500 NNV6	2912	A.37.11	70,2	140,4	
0,4	3,2	Vezetékcső	φ 521x10	99	A.35.29	1221/fm	49	
1	31	Tömítés	400 - 3 NNV6	2971	IT			
2	30	Tömítés	200 - 3 NNV6	2971	IT			
8	29	Ny. alátét	M16	2200	OA.	0,011	0,088	
8	28	HI. ny. anyva	M16	2161	4D	0,03	0,24	
8	27	HI. ny. csavar	M16 X 65	2360	4A	0,13	1,05	
64	26	Ny. alátét	M20	2200	OA.	0,19	1,2	
64	25	HI. ny. anyva	M20	2161	4D	0,06	3,84	
64	24	HI. ny. csavar	M20 X 80	2200	4A.	0,25	16	
1	23	Tárcsa	6 x φ 130	2161	4D	0,06	3,84	
3	22	Tartó	5 x 50 x 100	4342	A.37.12	0,2	0,6	
3	21	Borda II.	1v. 10	40	A.37.21	6,2	18,6	
3	20	Bordál.	1v. 10	40	A.37.21	7,6	22,8	
1	19	Tölcseér II.	9φ 210/φ 700x250	40	A.37.21		23,1	
1	18	Tölcseér I.	5φ 139/φ 700x275	40	A.37.21		14,5	
1	17	Vakkarma	B200 NNV6	12994	A.37.11		11,7	
2	16	Vakkarma	B400 NNV6	12994	A.37.11	36,8	73,6	
2	15	Síma ráheg.	B100 NNV6	2912	A.37.11	3,46	6,92	
1	14	Síma ráheg.	B1250 NNV6	2912	A.37.11		4,6	furat nélküli
1	13	Síma ráheg.	B125 NNV6	2912	A.37.11		4,6	
1	12	Síma ráheg.	B200 NNV6	2912	A.37.11		22,5	
2	11	Síma ráheg.	B400 NNV6	2912	A.37.11	16,4	32,8	
1	10	Csőív 90°	φ 108x3,6	99	A.35.29		3,72	
1	9	Légteleltető	1" x5568	120/2	A.00		13,6	
0,77	8	Vezetékcső	φ 108x3,6	99	A.35.29	9,27/fm	3,72	
5,1	7	Vezetékcső	φ 133x4	99	A.35.29	12,7/fm	84,6	
2,83	6	Vezetékcső	φ 219x6,3	99	A.35.29	33/fm	93,4	
0,4	5	Vezetékcső	φ 419x10	99	A.35.29	101/fm	41	
2	4	Sűrítőlemez	20x φ 2240	40	A.37.21	632	1264	
1	3	Palást II.	10x1750x6870	40	A.37.21		960	
1	2	Palást I.	10x2070x6870	40	A.37.21		1140	
2	1	Mélydomború	2200-12	1455	A.37.21		1140	
DB	JEL	MEGNEVEZÉS	MÉRET	SZABV.	ANY.	DB	ÖSSZ.	MEGL.
						SÚLY		

Néveleges nyomás: 4 bár
Probanyomás: 6,5 bár

Jel	Megnevezés	NÁ
I.	Nyerszivőbevezető	125
II.	Felső iszapvíz szűrővíz bevezető	125
III.	Öblítővíz bevezető	100
IV.	Alsó iszapvíz	1"
V A-C	Bűvönnyílás	400
VI.	Tisztítónyílás	200
V B, D	Bűvönnyílás	500

TECHNITRÓN

"KÖZMŰTÉRV-1193" Kft.
4000 METESZÓLYA, Szent István tér 10. sz. V/1.
Tel.: 42-437-201
Fax: 42-437-201
Munkatérrel rendelkező: C-15-00126

Működő megnevezés:

Tisztálók ivóvízminőségjavító program

Kivitelei terv

Sűrítőtartály részletterve

Tervező: Drg szék. Székesszék

Méretarány: 1:10

Térdfője: K.T.

Részszám: 2019.06.

Oldalszám: 1-5.