

## Szennyvíztisztító telepek vizsgálata havi összesítő

2015.01.01. - 2015.01.31.

Ikt. sz.: 2380-2015

Január		Ammónium mg/L	BOI5 mg/L	Foszfor összes mg/L	Hexánnal extr. ö. mg/L	KOI (d) mg/L	Nitrát-N mg/L	Nitrit-N mg/L	Összes N mg/L	Össz.leb a.tart. mg/L	Összes oldott a mg/L	Összes száraz a mg/L	Ö. Szer- vetlen N mg/L	pH helyszín -		
07	Nyíregyháza I.szvt. - Nyh. I.Szvt. érkező szennyvíz	80,3	420	13,2	29,0	605	0,0	0,0	104,1	200	850	1050	80,3	7,85		
07	Nyíregyháza I.szvt. - Nyháza I.Szennyvíztisztító összes távozó	0,273	7	0,205	1,50	23	14,4	0,023	18,9	18	884	902	14,7	7,23		
14	Nyíregyháza I.szvt. - Nyh. I.Szvt. érkező szennyvíz	48,3	260	13,5		404	0,51	0,042	82,1	164	958	1122				
14	Nyíregyháza I.szvt. - Nyháza I.Szennyvíztisztító összes távozó	0,0	5	0,184		5	11,27	0,03	19,4	4	658	662				
21	Nyíregyháza I.szvt. - Nyh. I.Szvt. érkező szennyvíz	53,8	300	17,5	22,0	499	0,138	0,015	68,17	228	1114	1342	53,95	7,80		
21	Nyíregyháza I.szvt. - Nyháza I.Szennyvíztisztító összes távozó	0,251	5	0,229	1,0	8	12,3	0,023	18,1	4	592	596	12,57	7,29		
28	Nyíregyháza I.szvt. - Nyh. I.Szvt. érkező szennyvíz	62,3	520	3,54		896	0,155	0,005	87,4	268	914	1182				
28	Nyíregyháza I.szvt. - Nyháza I.Szennyvíztisztító összes távozó	0,180	10	0,937		38	13,2	0,027	19,3	12	856	868				

Készítette: Petró Andrea

Dátum: 2015.02.10.

Ellenőrizte: