

Mintavétel ideje	Mintavétel helye	Ammónium -N [mg/l]	BOI5 [mg/l O2]	Hexánnal extr. ö. [mg/l]	KOI (d) [mg/L]	Össz.leb a.tart. [mg/l]	Nitrát-N [mg/L]	Nitrit-N [mg/L]	Összes oldott a [mg/l]	Foszfor összes [mg/L]	Összes N [mg/l]	Ö. Szeretlen N [mg/l]	pH helyszín [-]	Összes száraz a [mg/l]
2024.03.13	Ajak szennyvíztisztító telep (Új) - Érkező szennyvíz	84,8	720	44	1116	392	0,045	0,002	1074	14,2	113	84,8	7,37	1466
2024.03.13	Ajak szennyvíztisztító telep (Új) - Távozó szennyvíz	28,8	12	1,5	40	14	0,019	0,049	774	0,58	35	28,8	7,52	788
2024.03.27	Apagy szennyvíztisztító telep - Távozó szennyvíz	0,16	12	1,5	34	14	10,3	0,247	580	0,238	11,7	10,55	7,36	594
2024.03.27	Apagy szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	74,7	440	31	804	200	0,096	0,008	1140	9,3	85	74,7	7,28	1340
2024.03.21	Balkány szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	80,4	540	27	855	306	0,144	0,009	1060	11,1	97,6	80,4	7,44	1366
2024.03.21	Balkány szennyvíztisztító telep - Távozó tisztított szennyvíz	0,146	12	1,5	45	8	5,44	0	754	3,85	10,86	5,44	7,28	762
2024.03.21	Bököny szennyvíztisztító telep - Távozó szennyvíz	0,716	10	1,5	34	12	18,7	0,333	732	1,1	23,61	19,75	7,24	744
2024.03.21	Bököny szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	60,59	680	40	1053	236	0,157	0,003	1028	17,6	78,95	60,59	7,36	1264
2024.03.13	Demecser szennyvíztisztító - Demecser érkező szennyvíz	72	460	27	748	368	0,046	0,003	1074	7,95	85,2	72	7,47	1442
2024.03.13	Demecser szennyvíztisztító - Demecser távozó szennyvíz	8,68	11	1,5	41	14	2,07	2,49	752	0,284	18,1	13,24	7,58	766
2024.03.11	Dombrád szennyvíztisztító telep (Új) - Távozó szennyvíz	8,98	18	1,5	64	22	0,244	0,058	802	2,09	34	9,04	7,51	824
2024.03.11	Dombrád szennyvíztisztító telep (Új) - Érkező szennyvíz	75,64	640	36	1008	480	0,175	0,023	982	9,65	100,6	75,7	7,4	1462
2024.03.18	Encsencs szennyvíztisztító telep - távozó szennyvíz	3,71	17	1,5	58	30	0,265	0,273	802	3,95	24	3,98	7,32	832
2024.03.18	Encsencs szennyvíztisztító telep - érkező szennyvíz	73,5	400	24	614	306	0,068	0,002	1016	10,5	81	73,5	7,46	1322
2024.03.20	Gávavencsellő új szennyvíztisztító telep - Távozó szennyvíz	9,08	22	1,5	88	20	0,519	0,141	778	0,295	11,24	9,74	7,22	798
2024.03.20	Gávavencsellő új szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	80,95	1200	69	1850	612	0,144	0	1052	4,67	93,4	80,95	7,36	1664
2024.03.12	Hodász szennyvíztisztító - Hodász_összes távozó	9,45	15	1,5	53	16	0,054	0,005	726	2,93	46,35	9,45	7,74	742
2024.03.12	Hodász szennyvíztisztító - Hodász_érkező szennyvíz	76,3	500	29	793	166	0,083	0,011	1028	7,07	87	76,31	7,68	1194
2024.03.20	Ibrány-Nagyhalász szennyvíztisztító telep - Ibrány érkező szennyvíz	54,1	680	33	1064	166	0,241	0,015	1022	23,3	84,1	54,36	7,42	1188
2024.03.20	Ibrány-Nagyhalász szennyvíztisztító telep - Ibrány távozó szennyvíz	2,26	19	1,5	64	14	1,59	0,147	802	0,094	4,56	3,997	7,56	816

2024.03.04	Kállósemjén szennyvíztisztító - Kállósemjén szvt. érkező szennyvíz	77,3	460	21,6	723	166	0,107	0,015	1076	7,42	87,62	77,32	7,41	1242
2024.03.04	Kállósemjén szennyvíztisztító - Kállósemjén szvt. távozó szennyvíz	0	7	0,8	26	14	10,49	0,036	728	1,7	10,71	10,53	7,32	742
2024.03.13	Kemecse szennyvíztisztító - Kemecse_érkező szennyvíz	76,99	400	25	620	314	0,028	0,011	1052	8,11	94,53	77	7,5	1366
2024.03.13	Kemecse szennyvíztisztító - Kemecse_távozó szennyvíz	64,74	36	4	170	28	0,012	0,003	838	9,46	77,5	64,74	7,61	866
2024.03.11	Kisvárdai szennyvíztisztító - Távozó szennyvíz	0,02	10	1,5	42	12	7,47	0,061	754	0,068	13,93	7,53	7,73	766
2024.03.11	Kisvárdai szennyvíztisztító - Kisvárdai Érkező szennyvíz	38,84	240	16,5	378	102	0,163	0	920	2,92	51,5	38,84	7,63	1022
2024.03.25	Kisvárdai szennyvíztisztító - Kisvárdai Érkező szennyvíz	56,47	180	12,5	277	400	0,037	0	1054	2,4	59,7	56,47	7,41	1454
2024.03.25	Kisvárdai szennyvíztisztító - Távozó szennyvíz	0,112	5	1	10	10	7,29	0,058	860	0,084	14,94	7,35	7,32	870
2024.03.27	Levelek-Besenyőd szennyvíztisztító telep - Levelek távozó szennyvíz	0,878	22	1,5	65	18	4,36	0,674	780	0,288	7,2	5,91	7,28	798
2024.03.27	Levelek-Besenyőd szennyvíztisztító telep - Levelek érkező szennyvíz	12,4	2900	102	4920	680	0,132	0,003	1040	12,2	19,6	12,4	7,52	1720
2024.03.12	Mátészalkai szennyvíztisztító telep - Mátészalkai szvt. távozó	0,549	14	1,5	47	16	0,848	2,62	772	0,194	8,32	4,02	7,8	788
2024.03.12	Mátészalkai szennyvíztisztító telep - Mátészalkai szvt. érkező	35,94	950	58	1500	464	0,014	0	1178	14,3	47	35,94	7,69	1642
2024.03.26	Mátészalkai szennyvíztisztító telep - Mátészalkai szvt. távozó	12,8	10	1,5	36	12	0,478	1,36	960	0,37	16,8	14,16	7,56	972
2024.03.26	Mátészalkai szennyvíztisztító telep - Mátészalkai szvt. érkező	68,2	900	61	1660	286	0,047	0	1380	17,1	75,6	68,2	7,38	1666
2024.03.07	Nagykállói szennyvíztisztító - Nagykállói szvt. távozó	0,168	19	1,8	73	14	6,58	0,468	782	0,556	7,4	7	7,42	796
2024.03.07	Nagykállói szennyvíztisztító - Nagykállói szvt. érkező	74,9	560	26	868	462	0,214	0,007	986	8,19	96,07	74,9	7,28	1448
2024.03.04	Nyírbátor szennyvíztisztító - Érkező szennyvíz	59,4	440	21	695	190	0,08	0,003	1026	6,14	69,6	59,4	7,61	1216
2024.03.04	Nyírbátor szennyvíztisztító - Távozó szennyvíz	0,01	7	0,8	26	10	10,97	0,231	734	0,197	11,63	11,2	7,36	744
2024.03.05	Nyíregyháza II. szvt telep (új) - Érkező szennyvíz	68,3	520	24,6	824	190	0,403	0	1026	15,9	76,06	68,3	7,34	1216
2024.03.05	Nyíregyháza II. szvt telep (új) - Távozó szennyvíz	0,705	8	1	28	14	27,6	0,984	780	1,38	30,7	29,3	7,26	794
2024.03.19	Nyíregyháza II. szvt telep (új) - Érkező szennyvíz	75,9	520	30	824	314	0,124	0,017	1052	11,4	98,3	75,92	7,26	1366

2024.03.19	Nyíregyháza II. szvt telep (új) - Távozó szennyvíz	0,385	8	1	28	10	38,55	0,049	724	1,61	43,2	38,6	7,42	734
2024.03.05	Nyíregyháza I.szvt. - Nyháza I.Szennyvíztisztító összes távozó	1,09	19	2	67	14	15,2	1,64	748	0,72	23,85	17,93	7,28	762
2024.03.05	Nyíregyháza I.szvt. - Nyh. I.Szvt. érkező szennyvíz	85,3	900	40,2	1475	392	0,119	0,01	1074	34,7	96,26	85,31	7,41	1466
2024.03.19	Nyíregyháza I.szvt. - Nyháza I.Szennyvíztisztító összes távozó	4,22	19	1,5	67	16	9,53	2,88	752	0,9	19	16,63	7,52	768
2024.03.19	Nyíregyháza I.szvt. - Nyh. I.Szvt. érkező szennyvíz	77,2	950	48	1475	490	0,048	0,008	1046	13,3	82	77,2	7,46	1536
2024.03.28	Rakamaz szennyvíztisztító - Érkező szennyvíz	63,4	260	16	435	246	0,127	0,008	1186	8,52	72,88	63,4	7,46	1432
2024.03.28	Rakamaz szennyvíztisztító - Távozó szennyvíz	2,3	21	3	120	22	2,31	0,603	808	1,69	7,8	5,21	7,38	830
2024.03.11	Szabolcsveresmart szennyvíztisztító - Tisztított szennyvíz	25,55	18	1,5	67	18	0,42	0,026	724	0,31	33,2	25,58	7,6	742
2024.03.11	Szabolcsveresmart szennyvíztisztító - Érkező szennyvíz	55,85	380	23	604	166	0,199	0,021	1016	6,53	80,68	55,87	7,62	1182
2024.03.14	Tiszadob szennyvíztisztító telep - Tisztított szennyvíz	1,17	12	1,5	30	14	14,8	0,291	778	0,19	19	16,3	7,56	792
2024.03.14	Tiszadob (tisztítás) - Érkező szennyvíz	78,6	640	37	997	362	0,089	0,009	1004	10,4	101	78,6	7,41	1366
2024.03.14	Tiszalök szennyvíztisztító új - Tiszalök (Új)-Érkező szennyvíz	50,95	200	12	309	622	0,078	0	1042	5,54	60,7	50,95	7,39	1664
2024.03.14	Tiszalök szennyvíztisztító új - Tiszalök (Új)-Távozó szennyvíz	6	5	1	15	6	0,492	0	682	0,51	7,29	6,37	7,46	688
2024.03.07	Újfehértó szennyvíztisztító telep - Útóülepítőről elfolyt tisztított szennyvíz	3,53	16	1,8	59	16	10,1	3,35	772	0,17	17,21	16,98	7,41	788
2024.03.07	Újfehértó szennyvíztisztító telep - Újfehértó érkező szennyvíz	45,4	580	27	900	394	0,084	0,003	1094	11,9	73,78	45,4	7,26	1488