

Csenger 2024. 01.01-10.31

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	7,50	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	375	2500
Vas	mg/L	<0,02	0,2
Mangán	mg/L	<0,01	0,05
Ammónium-ion	mg/L	<0,04	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<0,01	0,5
Nitrát-ion	mg/L	1,1	50
Összes keménység	nk°	10,8	5-35 között
Klorid	mg/L	13	250
Szulfát	mg/L	<10	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	0,60	5,0
Arzén	µg/L	<1	10
Szabad aktív klór	mg/L	<0,05	*
Kötött aktív klór	mg/L	<0,05	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	0	0
Telepszám 37°C-on	/mL	6	*
Telepszám 22°C-on	/mL	7	*