

Mintavétel ideje	Mintavétel helye	Ammónium N [mg/L]	BOI5 [mg/L]	Foszfor összes [mg/L]	Hexánnal extr. ö. [mg/l]	KOI (d) [mg/L]	Nitrát-N [mg/L]	Nitrit-N [mg/L]	Összes N [mg/L]	Össz.leb a.tart. [mg/L]	Összes oldott a [mg/L]	Összes száraz a [mg/L]	Ö. Szeretlen N [mg/L]	pH helyszíni
2023.06.14	Ajak szennyvíztisztító telep (Új) - Érkező szennyvíz	65,7	780	12,8	43	1154	0,298	0,03	89,37	462	1054	1516	66	7,7
2023.06.14	Ajak szennyvíztisztító telep (Új) - Távozó szennyvíz	0,42	14	0,167	1,5	43	1,04	0,679	3,47	12	750	762	2,14	7,91
2023.06.28	Apagy szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	73,5	500	9,48	33	848	0,032	0,002	83,52	206	1010	1216	73,534	7,62
2023.06.28	Apagy szennyvíztisztító telep - Távozó szennyvíz	1,22	6	0,368	1	23	2,71	0,265	8,9	8	704	712	4,195	7,6
2023.06.22	Balkány szennyvíztisztító telep - Távozó tisztított szennyvíz	0	12	1,69	1,2	41	3,26	0,303	5,49	16	768	784	3,56	7,36
2023.06.22	Balkány szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	67,3	360	11,4	18,2	607	0,103	0,018	76,3	192	1074	1266	67,4	7,53
2023.06.22	Bököny szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	67,1	540	10,3	25,4	847	0,088	0,006	79	366	978	1344	67,2	7,28
2023.06.22	Bököny szennyvíztisztító telep - Távozó szennyvíz	0,267	8	1,75	0,8	29	9,07	0,25	20,6	18	344	362	9,59	7,32
2023.06.14	Demecser szennyvíztisztító - Demecser érkező szennyvíz	81,4	560	10,7	33	851	0,189	0,004	98,55	348	1168	1516	81,59	7,69
2023.06.14	Demecser szennyvíztisztító - Demecser távozó szennyvíz	0,321	12	0,887	1,5	37	2,95	0,075	5,2	16	826	842	3,35	7,25
2023.06.12	Dombrád szennyvíztisztító telep (Új) - Érkező szennyvíz	72,9	480	9,93	28	715	0,155	0,009	98,2	402	1016	1418	73,1	7,61
2023.06.12	Dombrád szennyvíztisztító telep (Új) - Távozó szennyvíz	7,57	6	0,12	1	22	0,475	0,012	12,76	14	740	754	8,06	7,59
2023.06.26	Döge szennyvíztisztító - Tisztított szennyvíz	0,271	13	1,79	1,5	44,2	2,55	0,293	5,35	14	754	768	3,114	7,64
2023.06.26	Döge szennyvíztisztító - Érkező szennyvíz	122,32	760	14,5	44	1194	0,069	0	133,5	366	1026	1392	122,39	7,59
2023.06.19	Encsencs szennyvíztisztító telep - távozó szennyvíz	15,3	14	0,59	1,4	47	2,69	0,287	24	16	772	788	18,3	7,36
2023.06.19	Encsencs szennyvíztisztító telep - érkező szennyvíz	86,8	660	12,1	31,2	1043	0,06	0,006	112	318	1048	1366	86,9	7,42
2023.06.21	Gávavencsellő új szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	74,9	950	14,9	46	1536	0,119	0	92,8	1246	990	2236	75	7,46
2023.06.21	Gávavencsellő új szennyvíztisztító telep - Távozó szennyvíz	0,07	7	0,4	0,8	25	0,341	0,121	5,52	12	732	744	0,532	7,28
2023.06.13	Hodász szennyvíztisztító - Hodász_összes távozó	0	11	0,21	1,5	31	3,09	0,136	5	18	794	812	3,23	7,15
2023.06.13	Hodász szennyvíztisztító - Hodász_érkező szennyvíz	66,9	440	8,59	25	718	0,013	0	81	396	1046	1442	66,9	6,76
2023.06.21	Ibrány-Nagyhalász szennyvíztisztító telep - Ibrány érkező szennyvíz	70,3	580	9,89	27	902	0,084	0	79,2	440	1122	1562	70,4	7,62
2023.06.21	Ibrány-Nagyhalász szennyvíztisztító telep - Ibrány távozó szennyvíz	1,39	2	0,081	0,8	8	0,532	0,014	6,2	16	708	724	1,94	7,41
2023.06.05	Kállósemjén szennyvíztisztító - Kállósemjén szvt. érkező szennyvíz	76,73	460	9,7	28	714	0,003	0,007	87	312	1054	1366	76,74	7,5
2023.06.05	Kállósemjén szennyvíztisztító - Kállósemjén szvt. távozó szennyvíz	0,196	12	4,91	1,5	40	11,33	0,183	13,48	14	792	806	11,71	7,43
2023.06.14	Kemecse szennyvíztisztító - Kemecse_távozó szennyvíz	3,35	8	4,6	1,5	30	0,517	0,774	6,42	12	682	694	4,64	7,6
2023.06.14	Kemecse szennyvíztisztító - Kemecse_érkező szennyvíz	74,4	680	10,3	40	1015	0,164	0,054	94,78	396	1010	1406	74,62	7,36
2023.06.12	Kisvárdai szennyvíztisztító - Kisvárdai Érkező szennyvíz	65,8	420	7,38	26	672	0,1	0,01	104	180	1016	1196	65,91	7,53
2023.06.12	Kisvárdai szennyvíztisztító - Távozó szennyvíz	1,36	7	0,055	1	20	3,08	0,038	6,67	14	750	764	4,48	7,6
2023.06.26	Kisvárdai szennyvíztisztító - Távozó szennyvíz	0	7	0,56	1,5	26	3,24	0,009	5,27	16	746	762	3,249	7,7
2023.06.26	Kisvárdai szennyvíztisztító - Kisvárdai Érkező szennyvíz	63,64	250	3,23	15	395	0,04	0	67,5	64	902	966	63,68	7,52
2023.06.28	Levelek-Besenyőd szennyvíztisztító telep - Levelek távozó szennyvíz	0	9	0,087	1,5	30,54	8,05	0,174	9,8	14	732	746	8,22	7,56
2023.06.28	Levelek-Besenyőd szennyvíztisztító telep - Levelek érkező szennyvíz	83,6	460	8,89	28	729	0,013	0	93,4	310	1056	1366	83,61	7,38
2023.06.13	Mátészalka szennyvíztisztító telep - Mátészalka szvt. érkező	49,1	800	43,9	47	1241	0	0	61,48	336	1060	1396	49,1	7,18
2023.06.13	Mátészalka szennyvíztisztító telep - Mátészalka szvt. távozó	0,499	6	0,337	1	18	0,071	0,062	1,62	16	788	804	0,632	7,09
2023.06.27	Mátészalka szennyvíztisztító telep - Mátészalka szvt. érkező	42,36	500	15,7	29	787	0,092	0,011	56,04	108	1058	1166	42,463	7,36
2023.06.27	Mátészalka szennyvíztisztító telep - Mátészalka szvt. távozó	0,026	5	0,268	1	11,56	0,144	0,02	1,36	10	708	718	0,19	7,18
2023.06.08	Nagykálló szennyvíztisztító - Nagykálló szvt. érkező	76,2	420	8,79	25	657	0,441	0	86,46	162	1026	1188	76,64	7,57
2023.06.08	Nagykálló szennyvíztisztító - Nagykálló szvt. távozó	8,68	23	1,29	3,5	179	3,06	0,124	13,37	24	812	836	11,9	7,4
2023.06.05	Nyírbátor szennyvíztisztító - Távozó szennyvíz	0,066	15	0,35	1,5	51	12,46	0,46	16,57	16	746	762	13	7,58
2023.06.05	Nyírbátor szennyvíztisztító - Érkező szennyvíz	75,23	660	9,71	38	1018	0,055	0	86,76	308	1008	1316	75,3	7,7
2023.06.06	Nyíregyháza II. szvt telep (új) - Távozó szennyvíz	1,87	8	2,26	1,5	27	14,82	0,498	18,25	16	726	742	17,19	7,59
2023.06.06	Nyíregyháza II. szvt telep (új) - Érkező szennyvíz	97	460	22,9	27	736	0,076	0	107,8	322	1038	1360	97,1	7,54
2023.06.20	Nyíregyháza II. szvt telep (új) - Érkező szennyvíz	90,2	500	15,4	24,2	820	0,189	0,005	109	418	1018	1436	90,4	7,52
2023.06.20	Nyíregyháza II. szvt telep (új) - Távozó szennyvíz	1,25	8	2,48	0,8	27	11,8	0,363	20,4	10	754	764	13,4	7,38
2023.06.06	Nyíregyháza I.szvt. - Nyháza I.Szennyvíztisztító összes távozó	0,62	10	5,53	1,5	35	21,75	0,63	23,56	12	726	738	23	7,75
2023.06.06	Nyíregyháza I.szvt. - Nyh. I.Szvt. érkező szennyvíz	71,24	700	12,3	40	1097	0,039	0	78,83	398	1126	1524	71,3	7,68
2023.06.20	Nyíregyháza I.szvt. - Nyháza I.Szennyvíztisztító összes távozó	2,12	4	0,23	0,8	15	13,3	0,306	23,91	10	772	782	15,73	7,28
2023.06.20	Nyíregyháza I.szvt. - Nyh. I.Szvt. érkező szennyvíz	76,8	720	7,12	34,4	1147	0,11	0,004	98,53	366	1102	1468	76,9	7,46

2023.06.29	Rakamaz szennyvíztisztító - Érkező szennyvíz	64,78	480	9,18	29	765	0,079	0,031	81,98	216	1028	1244	64,89	7,45
2023.06.29	Rakamaz szennyvíztisztító - Távozó szennyvíz	52,93	24	1,59	2,5	102	0,131	0,046	65,3	18	798	816	53,11	7,4
2023.06.12	Szabolcsveresmart szennyvíztisztító - Tisztított szennyvíz	20,7	8	0,17	1,5	24	0,201	0,542	30,91	12	726	738	21,4	7,43
2023.06.12	Szabolcsveresmart szennyvíztisztító - Érkező szennyvíz	89,6	680	13,3	39	1045	0,11	0,035	123,6	368	1128	1496	89,7	7,51
2023.06.15	Tiszadob szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	72,2	6200	37,9	128	10979	0,441	0,002	220	272	1026	1298	72,6	7,4
2023.06.15	Tiszadob szennyvíztisztító telep - Tisztított szennyvíz	33,2	7	0,25	1,5	29	0,5	0,799	39,57	14	764	778	34,49	7,51
2023.06.15	Tiszalök szennyvíztisztító új - Tiszalök (Új)-Távozó szennyvíz	0,474	4	0,27	1	12	1,15	0,132	2,06	14	628	642	1,76	7,46
2023.06.15	Tiszalök szennyvíztisztító új - Tiszalök (Új)-Érkező szennyvíz	44,2	300	7,08	16	457	0,091	0,007	56,93	346	1076	1422	44,3	7,81
2023.06.08	Újfehértó szennyvíztisztító telep - Újfehértó érkező szennyvíz	48,6	460	6,63	26	724	0,027	0	51,91	268	1026	1294	48,63	7,6
2023.06.08	Újfehértó szennyvíztisztító telep - Útóülepítőről elfolyt tisztított szennyvíz	0	11	0,56	1,5	39	12,8	0,042	13,8	10	708	718	12,84	7,49