

Mátészalka 2025. 01.01-03.31

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	0,00	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	510	2500
Vas	mg/L	0,05	0,2
Mangán	mg/L	<0,01	0,05
Ammónium-ion	mg/L	<0,04	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<0,01	0,5
Nitrát-ion	mg/L	4,1	50
Összes keménység	nk°	15,2	5-35 között
Klorid	mg/L	6,0	250
Szulfát	mg/L	<10	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	1,90	5,0
Arzén	µg/L	7,6	10
Szabad aktív klór	mg/L	<0,05	*
Kötött aktív klór	mg/L	0,18	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	0	0
Telepszám 37°C-on	/mL	0	*
Telepszám 22°C-on	/mL	0	*