Balkány 2026.07.01-09.30

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	**7,79**	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	**520**	2500
Vas	mg/L	**<0,02**	0,2
Mangán	mg/L	**<0,01**	0,05
Ammónium-ion	mg/L	**<0,04**	0,5
Nitrit-ion	mg/L	**<0,01**	0,5
Nitrát-ion	mg/L	**5,4**	50
Összes keménység	nk^o	**17,1**	5-35 között
Klorid	mg/L	**2,9**	250
Szulfát	mg/L	**<10**	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	**1,80**	5,0
Arzén	µg/L	**7,9**	10
Szabad aktív klór	mg/L	**<0,05**	*
Kötött aktív klór	mg/L	**<0,05**	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	**0**	0
Telepszám 37°C-on	/mL	**1**	*
Telepszám 22°C-on	/mL	**37**	*

Balkány 2026.04.01-06.30

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	**7,63**	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	**530**	2500
Vas	mg/L	**<0,02**	0,2
Mangán	mg/L	**<0,01**	0,05
Ammónium-ion	mg/L	**<0,04**	0,5
Nitrit-ion	mg/L	**0,01**	0,5
Nitrát-ion	mg/L	**3,5**	50
Összes keménység	nk^o	**17,1**	5-35 között
Klorid	mg/L	**3,0**	250
Szulfát	mg/L	**<10**	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	**1,80**	5,0
Arzén	µg/L	**7,3**	10
Szabad aktív klór	mg/L	**<0,05**	*
Kötött aktív klór	mg/L	**0,08**	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	**0**	0
Telepszám 37°C-on	/mL	**1**	*
Telepszám 22°C-on	/mL	**6**	*

Balkány 2026.01.01-03.31

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	**7,58**	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	**580**	2500
Vas	mg/L	**0,07**	0,2
Mangán	mg/L	**0,02**	0,05
Ammónium-ion	mg/L	**<0,04**	0,5
Nitrit-ion	mg/L	**0,02**	0,5
Nitrát-ion	mg/L	**3,8**	50
Összes keménység	nk^o	**15,0**	5-35 között
Klorid	mg/L	**3,2**	250
Szulfát	mg/L	**<10**	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	**1,80**	5,0
Arzén	µg/L	**6,1**	10
Szabad aktív klór	mg/L	**<0,05**	*
Kötött aktív klór	mg/L	**<0,05**	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	**0**	0
Telepszám 37^{o}C-on	/mL	**1**	*
Telepszám 22^{o}C-on	/mL	**7**	*