Hodász 2026.07.01-09.30

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	**7,65**	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	**520**	2500
Vas	mg/L	**0,04**	0,2
Mangán	mg/L	**0,03**	0,05
Ammónium-ion	mg/L	**0,39**	0,5
Nitrit-ion	mg/L	**0,02**	0,5
Nitrát-ion	mg/L	**5,4**	50
Összes keménység	nk°	**13,8**	5-35 között
Klorid	mg/L	**5,6**	250
Szulfát	mg/L	**<10**	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	**1,75**	5,0
Arzén	µg/L	**7,6**	10
Szabad aktív klór	mg/L	**<0,05**	*
Kötött aktív klór	mg/L	**<0,05**	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	**0**	0
Telepszám 37°C-on	/mL	**3**	*
Telepszám 22°C-on	/mL	**1**	*

Hodász 2026.04.01-06.30

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	**7,75**	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	**481**	2500
Vas	mg/L	**<0,02**	0,2
Mangán	mg/L	**0,03**	0,05
Ammónium-ion	mg/L	**0,47**	0,5
Nitrit-ion	mg/L	**0,03**	0,5
Nitrát-ion	mg/L	**1,0**	50
Összes keménység	nk°	**16,8**	5-35 között
Klorid	mg/L	**5,8**	250
Szulfát	mg/L	**<10**	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	**1,75**	5,0
Arzén	µg/L	**9,1**	10
Szabad aktív klór	mg/L	**0,07**	*
Kötött aktív klór	mg/L	**<0,05**	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	**0**	0
Telepszám 37°C-on	/mL	**3**	*
Telepszám 22°C-on	/mL	**165**	*

Hodász 2026.01.01-03.31

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	**7,49**	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	**489**	2500
Vas	mg/L	**0,02**	0,2
Mangán	mg/L	**<0,01**	0,05
Ammónium-ion	mg/L	**0,22**	0,5
Nitrit-ion	mg/L	**0,02**	0,5
Nitrát-ion	mg/L	**4,7**	50
Összes keménység	nk^o	**15,0**	5-35 között
Klorid	mg/L	**5,5**	250
Szulfát	mg/L	**<10**	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	**1,75**	5,0
Arzén	µg/L	**8,6**	10
Szabad aktív klór	mg/L	**<0,05**	*
Kötött aktív klór	mg/L	**<0,05**	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	**0**	0
Telepszám 37^{o}C-on	/mL	**0**	*
Telepszám 22^{o}C-on	/mL	**1**	*