Nyíregyháza vegyes 2026.07.01-09.30

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	**7,43**	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	**540**	2500
Vas	mg/L	**<0,02**	0,2
Mangán	mg/L	**<0,01**	0,05
Ammónium-ion	mg/L	**<0,04**	0,5
Nitrit-ion	mg/L	**<0,01**	0,5
Nitrát-ion	mg/L	**5,1**	50
Összes keménység	nk°	**13,9**	5-35 között
Klorid	mg/L	**5,6**	250
Szulfát	mg/L	**<10**	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	**2,5**	5,0
Arzén	µg/L	**4,6**	10
Ólom	µg/L	**<2**	10
Szabad aktív klór	mg/L	**<0,05**	*
Kötött aktív klór	mg/L	**<0,05**	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	**0**	0
Telepszám 37°C-on	/mL	**36**	*
Telepszám 22°C-on	/mL	**45**	*

Nyíregyháza vegyes 2026.04.01-06.30

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	**7,35**	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	**540**	2500
Vas	mg/L	**<0,02**	0,2
Mangán	mg/L	**<0,01**	0,05
Ammónium-ion	mg/L	**<0,04**	0,5
Nitrit-ion	mg/L	**<0,01**	0,5
Nitrát-ion	mg/L	**3,4**	50
Összes keménység	nk°	**14,6**	5-35 között
Klorid	mg/L	**5,6**	250
Szulfát	mg/L	**<10**	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	**2,5**	5,0
Arzén	µg/L	**2,2**	10
Ólom	µg/L	**<2**	10
Szabad aktív klór	mg/L	**<0,05**	*
Kötött aktív klór	mg/L	**<0,05**	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	**0**	0

Telepszám 37°C-on	/mL	**36**	*
Telepszám 22°C-on	/mL	**1**	*

Nyíregyháza vegyes 2026.01.01-03.31

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	**7,48**	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	**630**	2500
Vas	mg/L	**<0,02**	0,2
Mangán	mg/L	**<0,01**	0,05
Ammónium-ion	mg/L	**<0,04**	0,5
Nitrit-ion	mg/L	**<0,01**	0,5
Nitrát-ion	mg/L	**3,2**	50
Összes keménység	nk°	**15,0**	5-35 között
Klorid	mg/L	**3,6**	250
Szulfát	mg/L	**<10**	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	**2,5**	5,0
Arzén	µg/L	**4,4**	10
Ólom	µg/L	**<2**	10
Szabad aktív klór	mg/L	**<0,05**	*
Kötött aktív klór	mg/L	**<0,05**	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	**0**	0
Telepszám 37°C-on	/mL	**0**	*
Telepszám 22°C-on	/mL	**12**	*