Nyírtass 2026.07.01-09.30

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	**7,45**	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	**468**	2500
Vas	mg/L	**<0,02**	0,2
Mangán	mg/L	**0,26**	0,05
Ammónium-ion	mg/L	**0,32**	0,5
Nitrit-ion	mg/L	**0,12**	0,5
Nitrát-ion	mg/L	**5,5**	50
Összes keménység	nk°	**16,5**	5-35 között
Klorid	mg/L	**2,8**	250
Szulfát	mg/L	**<10**	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	**1,00**	5,0
Arzén	µg/L	**3,5**	10
Szabad aktív klór	mg/L	**<0,05**	*
Kötött aktív klór	mg/L	**<0,05**	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	**0**	0
Telepszám 37°C-on	/mL	**0**	*
Telepszám 22°C-on	/mL	**0**	*

Nyírtass 2026.04.01-06.30

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	**7,80**	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	**472**	2500
Vas	mg/L	**<0,02**	0,2
Mangán	mg/L	**0,01**	0,05
Ammónium-ion	mg/L	**0,79**	0,5
Nitrit-ion	mg/L	**0,03**	0,5
Nitrát-ion	mg/L	**<0,5**	50
Összes keménység	nk°	**16,5**	5-35 között
Klorid	mg/L	**2,8**	250
Szulfát	mg/L	**<10**	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	**1,00**	5,0
Arzén	µg/L	**2,7**	10
Szabad aktív klór	mg/L	**<0,05**	*
Kötött aktív klór	mg/L	**<0,05**	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	**0**	0
Telepszám 37°C-on	/mL	**0**	*
Telepszám 22°C-on	/mL	**150**	*

Nyírtass 2026.01.01-03.31

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	**7,36**	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	**610**	2500
Vas	mg/L	**<0,02**	0,2
Mangán	mg/L	**<0,01**	0,05
Ammónium-ion	mg/L	**<0,04**	0,5
Nitrit-ion	mg/L	**<0,01**	0,5
Nitrát-ion	mg/L	**3,3**	50
Összes keménység	nk^o	**16,6**	5-35 között
Klorid	mg/L	**3,5**	250
Szulfát	mg/L	**<10**	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	**1,00**	5,0
Arzén	µg/L	**2,1**	10
Szabad aktív klór	mg/L	**0,05**	*
Kötött aktív klór	mg/L	**<0,05**	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	**0**	0
Telepszám 37^oC-on	/mL	**0**	*
Telepszám 22^oC-on	/mL	**135**	*