Piricse 2026.07.01-09.30

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	**7,21**	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	**459**	2500
Vas	mg/L	**0,06**	0,2
Mangán	mg/L	**0,02**	0,05
Ammónium-ion	mg/L	**<0,04**	0,5
Nitrit-ion	mg/L	**<0,01**	0,5
Nitrát-ion	mg/L	**7,2**	50
Összes keménység	nk°	**14,8**	5-35 között
Klorid	mg/L	**2,8**	250
Szulfát	mg/L	**<10**	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	**2,3**	5,0
Arzén	µg/L	**3,8**	10
Szabad aktív klór	mg/L	**<0,05**	*
Kötött aktív klór	mg/L	**<0,05**	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	**0**	0
Telepszám 37°C-on	/mL	**0**	*
Telepszám 22°C-on	/mL	**4**	*

Piricse 2026.04.01-06.30

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	**7,39**	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	**465**	2500
Vas	mg/L	**0,02**	0,2
Mangán	mg/L	**0,01**	0,05
Ammónium-ion	mg/L	**<0,04**	0,5
Nitrit-ion	mg/L	**<0,01**	0,5
Nitrát-ion	mg/L	**5,2**	50
Összes keménység	nk°	**14,8**	5-35 között
Klorid	mg/L	**3,1**	250
Szulfát	mg/L	**<10**	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	**2,3**	5,0
Arzén	µg/L	**2,3**	10
Szabad aktív klór	mg/L	**<0,05**	*
Kötött aktív klór	mg/L	**<0,05**	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	**0**	0
Telepszám 37°C-on	/mL	**0**	*
Telepszám 22°C-on	/mL	**5**	*

Piricse 2026.01.01-03.31

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	**7,38**	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	**570**	2500
Vas	mg/L	**<0,02**	0,2
Mangán	mg/L	**0,01**	0,05
Ammónium-ion	mg/L	**<0,04**	0,5
Nitrit-ion	mg/L	**0,02**	0,5
Nitrát-ion	mg/L	**6,5**	50
Összes keménység	nk^o	**13,3**	5-35 között
Klorid	mg/L	**3,0**	250
Szulfát	mg/L	**<10**	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	**2,3**	5,0
Arzén	µg/L	**1,8**	10
Szabad aktív klór	mg/L	**<0,05**	*
Kötött aktív klór	mg/L	**<0,05**	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	**0**	0
Telepszám 37^oC-on	/mL	**0**	*
Telepszám 22^oC-on	/mL	**15**	*