Rakamaz 2026.07.01-09.30

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	**7,14**	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	**1230**	2500
Vas	mg/L	**0,02**	0,2
Mangán	mg/L	**0,01**	0,05
Ammónium-ion	mg/L	**<0,04**	0,5
Nitrit-ion	mg/L	**<0,01**	0,5
Nitrát-ion	mg/L	**6,2**	50
Összes keménység	nk°	**17,0**	5-35 között
Klorid	mg/L	**7**	250
Szulfát	mg/L	**<10**	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	**2,0**	5,0
Arzén	µg/L	**6,1**	10
Szabad aktív klór	mg/L	**<0,05**	*
Kötött aktív klór	mg/L	**<0,05**	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	**0**	0
Telepszám 37°C-on	/mL	**18**	*
Telepszám 22°C-on	/mL	**37**	*

Rakamaz 2026.04.01-06.30

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	**7,78**	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	**790**	2500
Vas	mg/L	**<0,02**	0,2
Mangán	mg/L	**<0,01**	0,05
Ammónium-ion	mg/L	**<0,04**	0,5
Nitrit-ion	mg/L	**0,01**	0,5
Nitrát-ion	mg/L	**6,9**	50
Összes keménység	nk°	**17,0**	5-35 között
Klorid	mg/L	**60**	250
Szulfát	mg/L	**<10**	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	**2,0**	5,0
Arzén	µg/L	**6,1**	10
Szabad aktív klór	mg/L	**<0,05**	*
Kötött aktív klór	mg/L	**<0,05**	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	**0**	0
Telepszám 37°C-on	/mL	**18**	*
Telepszám 22°C-on	/mL	**195**	*

Rakamaz 2026.01.01-03.31

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	**7,13**	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	**780**	2500
Vas	mg/L	**<0,02**	0,2
Mangán	mg/L	**<0,01**	0,05
Ammónium-ion	mg/L	**<0,04**	0,5
Nitrit-ion	mg/L	**<0,01**	0,5
Nitrát-ion	mg/L	**5,3**	50
Összes keménység	nk^o	**17,2**	5-35 között
Klorid	mg/L	**7,1**	250
Szulfát	mg/L	**<10**	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	**2,0**	5,0
Arzén	µg/L	**<1**	10
Szabad aktív klór	mg/L	**<0,05**	*
Kötött aktív klór	mg/L	**<0,05**	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	**0**	0
Telepszám 37°C-on	/mL	**0**	*
Telepszám 22°C-on	/mL	**18**	*