Terem-Sárgaháza 2026.07.01-09.30

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	**7,40**	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	**452**	2500
Vas	mg/L	**0,03**	0,2
Mangán	mg/L	**<0,01**	0,05
Ammónium-ion	mg/L	**<0,04**	0,5
Nitrit-ion	mg/L	**<0,01**	0,5
Nitrát-ion	mg/L	**4,4**	50
Összes keménység	nk°	**10,7**	5-35 között
Klorid	mg/L	**12**	250
Szulfát	mg/L	**39,1**	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	**1,05**	5,0
Arzén	µg/L	**3,1**	10
Szabad aktív klór	mg/L	**<0,05**	*
Kötött aktív klór	mg/L	**<0,05**	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	**0**	0
Telepszám 37°C-on	/mL	**11**	*
Telepszám 22°C-on	/mL	**7**	*

Terem-Sárgaháza 2026.04.01-06.30

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	**7,61**	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	**306**	2500
Vas	mg/L	**0,04**	0,2
Mangán	mg/L	**<0,01**	0,05
Ammónium-ion	mg/L	**<0,04**	0,5
Nitrit-ion	mg/L	**<0,01**	0,5
Nitrát-ion	mg/L	**2,0**	50
Összes keménység	nk°	**10,7**	5-35 között
Klorid	mg/L	**12**	250
Szulfát	mg/L	**39,1**	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	**1,05**	5,0
Arzén	µg/L	**3,1**	10
Szabad aktív klór	mg/L	**<0,05**	*
Kötött aktív klór	mg/L	**<0,05**	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	**0**	0
Telepszám 37°C-on	/mL	**11**	*
Telepszám 22°C-on	/mL	**30**	*

Terem-Sárgaháza 2026.01.01-03.31

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	**7,61**	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	**308**	2500
Vas	mg/L	**0,02**	0,2
Mangán	mg/L	**<0,01**	0,05
Ammónium-ion	mg/L	**<0,04**	0,5
Nitrit-ion	mg/L	**0,01**	0,5
Nitrát-ion	mg/L	**2,4**	50
Összes keménység	nk^o	**10,7**	5-35 között
Klorid	mg/L	**12**	250
Szulfát	mg/L	**39,1**	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	**1,05**	5,0
Arzén	µg/L	**3,1**	10
Szabad aktív klór	mg/L	**<0,05**	*
Kötött aktív klór	mg/L	**<0,05**	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	**0**	0
Telepszám 37^{o}C-on	/mL	**11**	*
Telepszám 22^{o}C-on	/mL	**7**	*