## Tiszadob 2026.07.01-09.30

| Vizsgált paraméter | Mértékegység | Mért érték | Határérték (5/2023 szerint) |
|---|---|---|---|
| pH | - | **7,69** | 6,5 -9,5 |
| Vezetőképesség | µS/cm | **690** | 2500 |
| Vas | mg/L | **<0,02** | 0,2 |
| Mangán | mg/L | **<0,01** | 0,05 |
| Ammónium-ion | mg/L | **<0,04** | 0,5 |
| Nitrit-ion | mg/L | **<0,01** | 0,5 |
| Nitrát-ion | mg/L | **0,7** | 50 |
| Összes keménység | nk° | **7,6** | 5-35 között |
| Klorid | mg/L | **12** | 250 |
| Szulfát | mg/L | **19,1** | 250 |
| Kémiai oxigénigény | mg/L | **1,20** | 5,0 |
| Arzén | µg/L | **6,2** | 10 |
| Szabad aktív klór | mg/L | **<0,05** | * |
| Kötött aktív klór | mg/L | **<0,05** | 3 |
| Coliform baktériumok száma | /100 mL | **0** | 0 |
| Telepszám 37°C-on | /mL | **0** | * |
| Telepszám 22°C-on | /mL | **98** | * |

## Tiszadob 2026.04.01-06.30

| Vizsgált paraméter | Mértékegység | Mért érték | Határérték (5/2023 szerint) |
|---|---|---|---|
| pH | - | **7,77** | 6,5 -9,5 |
| Vezetőképesség | µS/cm | **580** | 2500 |
| Vas | mg/L | **0,02** | 0,2 |
| Mangán | mg/L | **0,01** | 0,05 |
| Ammónium-ion | mg/L | **<0,04** | 0,5 |
| Nitrit-ion | mg/L | **<0,01** | 0,5 |
| Nitrát-ion | mg/L | **<0,5** | 50 |
| Összes keménység | nk° | **7,6** | 5-35 között |
| Klorid | mg/L | **12** | 250 |
| Szulfát | mg/L | **19,1** | 250 |
| Kémiai oxigénigény | mg/L | **1,20** | 5,0 |
| Arzén | µg/L | **6,2** | 10 |
| Szabad aktív klór | mg/L | **<0,05** | * |
| Kötött aktív klór | mg/L | **<0,05** | 3 |
| Coliform baktériumok száma | /100 mL | **0** | 0 |
| Telepszám 37°C-on | /mL | **0** | * |
| Telepszám 22°C-on | /mL | **14** | * |

# Tiszadob 2026.01.01-03.31

| Vizsgált paraméter | Mértékegység | Mért érték | Határérték (5/2023 szerint) |
|---|---|---|---|
| pH | - | **7,64** | 6,5 -9,5 |
| Vezetőképesség | µS/cm | **630** | 2500 |
| Vas | mg/L | **<0,02** | 0,2 |
| Mangán | mg/L | **0,02** | 0,05 |
| Ammónium-ion | mg/L | **<0,04** | 0,5 |
| Nitrit-ion | mg/L | **0,01** | 0,5 |
| Nitrát-ion | mg/L | **1,0** | 50 |
| Összes keménység | $nk^o$ | **8,7** | 5-35 között |
| Klorid | mg/L | **12** | 250 |
| Szulfát | mg/L | **18,3** | 250 |
| Kémiai oxigénigény | mg/L | **1,20** | 5,0 |
| Arzén | µg/L | **6,2** | 10 |
| Szabad aktív klór | mg/L | **<0,05** | * |
| Kötött aktív klór | mg/L | **<0,05** | 3 |
| Coliform baktériumok száma | /100 mL | **0** | 0 |
| Telepszám 37$^o$C-on | /mL | **0** | * |
| Telepszám 22$^o$C-on | /mL | **60** | * |