## Tiszalök 2026.07.01-09.30

| Vizsgált paraméter | Mértékegység | Mért érték | Határérték (5/2023 szerint) |
|---|---|---|---|
| pH | - | **7,54** | 6,5 -9,5 |
| Vezetőképesség | µS/cm | **780** | 2500 |
| Vas | mg/L | **<0,02** | 0,2 |
| Mangán | mg/L | **<0,01** | 0,05 |
| Ammónium-ion | mg/L | **<0,04** | 0,5 |
| Nitrit-ion | mg/L | **<0,01** | 0,5 |
| Nitrát-ion | mg/L | **5,7** | 50 |
| Összes keménység | nk° | **15,7** | 5-35 között |
| Klorid | mg/L | **87** | 250 |
| Szulfát | mg/L | **<10** | 250 |
| Kémiai oxigénigény | mg/L | **1,30** | 5,0 |
| Arzén | µg/L | **<1** | 10 |
| Szabad aktív klór | mg/L | **<0,05** | * |
| Kötött aktív klór | mg/L | **<0,05** | 3 |
| Coliform baktériumok száma | /100 mL | **0** | 0 |
| Telepszám 37°C-on | /mL | **7** | * |
| Telepszám 22°C-on | /mL | **3** | * |

## Tiszalök 2026.04.01-06.30

| Vizsgált paraméter | Mértékegység | Mért érték | Határérték (5/2023 szerint) |
|---|---|---|---|
| pH | - | **7,53** | 6,5 -9,5 |
| Vezetőképesség | µS/cm | **750** | 2500 |
| Vas | mg/L | **<0,02** | 0,2 |
| Mangán | mg/L | **<0,01** | 0,05 |
| Ammónium-ion | mg/L | **<0,04** | 0,5 |
| Nitrit-ion | mg/L | **<0,01** | 0,5 |
| Nitrát-ion | mg/L | **4,3** | 50 |
| Összes keménység | nk° | **15,1** | 5-35 között |
| Klorid | mg/L | **84** | 250 |
| Szulfát | mg/L | **<10** | 250 |
| Kémiai oxigénigény | mg/L | **1,30** | 5,0 |
| Arzén | µg/L | **<1** | 10 |
| Szabad aktív klór | mg/L | **<0,05** | * |
| Kötött aktív klór | mg/L | **<0,05** | 3 |
| Coliform baktériumok száma | /100 mL | **0** | 0 |
| Telepszám 37°C-on | /mL | **2** | * |
| Telepszám 22°C-on | /mL | **0** | * |

# Tiszalök 2026.01.01-03.31

| Vizsgált paraméter | Mértékegység | Mért érték | Határérték (5/2023 szerint) |
|---|---|---|---|
| pH | - | **7,35** | 6,5 -9,5 |
| Vezetőképesség | µS/cm | **1050** | 2500 |
| Vas | mg/L | **0,02** | 0,2 |
| Mangán | mg/L | **<0,01** | 0,05 |
| Ammónium-ion | mg/L | **<0,04** | 0,5 |
| Nitrit-ion | mg/L | **<0,01** | 0,5 |
| Nitrát-ion | mg/L | **4,2** | 50 |
| Összes keménység | $nk^o$ | **15,1** | 5-35 között |
| Klorid | mg/L | **85** | 250 |
| Szulfát | mg/L | **<10** | 250 |
| Kémiai oxigénigény | mg/L | **1,30** | 5,0 |
| Arzén | µg/L | **<1** | 10 |
| Szabad aktív klór | mg/L | **<0,05** | * |
| Kötött aktív klór | mg/L | **<0,05** | 3 |
| Coliform baktériumok száma | /100 mL | **0** | 0 |
| Telepszám 37°C-on | /mL | **2** | * |
| Telepszám 22°C-on | /mL | **186** | * |